Техническая информация по котельной КГУ«Основная средняя школа села Жыланды отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области»;

№	Наименование	Марка	Год выпуска	Год установки	Количество	Площадь
1	Квадратура отапливаемого здания					934м^2
2	Котел	КТ-300, КВр-2	2013 г.	2013г.	2	
3	Насос	РН-123	2013 г.	2013г.	1	
4	Монометр	МТ-100	2016 г.	2016г.	2	
5	Термометр	БТ-010	2016 г.	2016г.	2	
6	Клапан аварийного сброса давления	СЕ 0035	2016 г.	2016г.	2	
7	Поддув	NWS-120	2019 г.	2019г.	1	
8	Углехранилище	Имеется				На 50 тонн

АКТ

готовности к отопительному сезону котельной КГУ«Основная средняя школа села Жыланды отдела образования по Сандыктускому району управления образования Акмолинской области»;

2021 – 2022 учебный год

Комиссия в составе

Жылкыбаев К.К. – заместитель акима Сандыктауского района, председатель комиссии;

Кайрмденов Ж.Ж. - руководитель ГУ «Отдел образования по Сандыктускому району управления образования Акмолинской области» член комиссии;

Миронов В.Н. – руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД, член комиссии;

Жиенбаев Е.К. – заместитель руководителя по АХЧ ГУ «Отдел образования по Сандыктускому району управления образования Акмолинской области», член комиссии;

Исмагулов З.Н. – главный специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД, член комиссии.

Бансова К.Ш. – директор КГУ«Основная средняя школа села Жыланды отдела образования по Сандыктускому району управления образования Акмолинской области»

Члены комиссии провели проверку котельной после текущего ремонта.

Комиссия установила:

№	Наименование работ	Наличие	Технические данные
1	Исправность котла	Имеется	исправен
2	Наличие и исправность насоса	Имеется	исправен
3	Наличие поддува	Имеется	исправен
4	Наличие электрогенератора	Не имеется	
5	Опрессовка системы отопления	Проведена	
6	Промывка системы отопления	Проведена	
7	Наличие углехранилища	Имеется	На 50 тонн

Наличие угля			
	Годовая потребность	102,50 тонн	
	Наличие угля	43,95 тонн	

	(октябрь,ноябрь,декабрь)		
9	Наличие манометра	Имеется	
10	Наличие термометра	Имеется	
11	Клапан аварийного сброс давления	Имеется	
Проверка покозания тепловизором			
12	Температура подачи		
13	Температура обратки		

Заключение комиссии: котельная КГУ «Основная средняя школа села Жыланды отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области»
готова к эксплуатации на отопительный сезон 2021-2022 учебный год.

Состав комиссии:

Председатель комиссии, заместитель акима Сандыктауского района _____ К.Жылкыбаев
(подпись, печать)

Руководитель ГУ «Отдел образования
По Сандыктаускому району
Управления образования
Акмолинской области» _____ Ж. Кайрмденов
(подпись, печать)

Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД _____ В. Миронов
(подпись, печать)

Заместитель руководителя по АХЧ
ГУ «Отдел образования
Сандыктауского района» _____ Е. Жиенбаев
(подпись,печать)

Главный специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД _____ З. Исмагулов
(подпись, печать)

Директор ГУ«Основная средняя школа
села Жыланды отдела образования
по Сандыктускому району
управления образования
Акмолинской области»

_____ К.Баисова
(подпись, печать)

ГУ «Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области»

Паспорт

готовности котельной к отопительному сезону на 2021 – 2022 учебный год КГУ«Основная средняя школа села Жыланды отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области»;

2021-2022 учебный год